

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-72814.01

Pasūtītājs/maksātājs:

Žaks-2 SIA, reģistrācijas Nr.: 40103137553, adrese: Žagatu iela 20A-97, Rīga, LV-1084, e-pasts: birojs@gardbridis.lv,
tālrunis: 28228728 **Paraugi pieņemti BIOR:**
Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 67620359, e-pasts: sales@bior.lv, 04.11.2024 plkst. 16:00 (pavadraksta Nr: PN-
2024P-72814)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-72814/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens, sterilā traukā

Apjoms: 0,5 l;

Parauga īpašnieks:

Žaks-2 SIA (40103137553)

Papildinformācija: Parauga temperatūra 13,4°C

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Patrīcija Katrīna Vītoliņa tālrunis: 28652335; amats: vec. eksperte;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Dzeramā ūdens monitorings

Parauga ņemšanas vieta: Krimuldas vidusskola, Skolas iela 11, Krimulda

Parauga ņemšanas datums, laiks: 04.11.2024 12:30

Testēšana uzsākta: 04.11.2024. Testēšana pabeigta: 06.11.2024.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1+A1:2021	<1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)
Zarnu enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)

MK noteikumi Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 06.11.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovskā (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja) Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.

Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts

kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz
konkrētajiem testēšanas paraugiem.
Informācija par testēšanas metodēm
pieejama www.bior.lv

Lapa 1 no 1

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā